



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00582

(номер сертификата соответствия)

032467

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Альтаир», ОГРН 1177746294824.

Адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, к. 4, пом. VI. ком.4.

Тел. 495 120-55-62, факс 495 120-55-62, E-mail: info@npp-altair.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Альтаир», ОГРН 1177746294824.

Адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, к. 4, пом. VI. ком.4.

Тел. 495 120-55-62, факс 495 120-55-62, E-mail: info@npp-altair.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Поликарбонат трудногорючий, марки ПК-ТС-16-ОД, выпускаемый по ТУ 2226-002-38259290-2012. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.16.40.140

код ТН ВЭД России

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 2226-002-38259290-2012 (п. 1.2) – выдержал испытания на стойкость к зажиганию нагретой проволокой по ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) (при температуре 960°C) и относится к категории стойкости к горению ПВ-0 по ГОСТ 28157-2018 (метод Б).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0869/ДС от 04.08.2021 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2226-002-38259290-2012 «Поликарбонат трудногорючий ПК-ТС-16-ОД».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.08.2021 по 04.08.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**